



בית משפט השלום בקריית שמונה

21 יוני 2017

ת"פ 17-01-4911 פרקליטות מחוז צפון- פלילי נ' [REDACTED]

בפני כב' השופט מורן מרגלית, סגן נשיא

המאשימה פרקליטות מחוז צפון- פלילי

נגד

הנאשמים

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]

נוכחים:

ב"כ המאשימה: [REDACTED]
 הנאשם מס' 1: בעצמו ועל ידי ב"כ עו"ד תומר שוורץ
 הנאשם מס' 2: בעצמו ועל ידי ב"כ עו"ד אבנר צור

פרוטוקול

גזר דין

הנאשמים הודו והורשעו במסגרת הסדר טיעון בביצועה של עבירת גרימת מוות ברשלנות, עבירה לפי סעיף 304 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: החוק).

כתב האישום:

עניינו של כתב האישום באירוע טרגי אשר התרחש ביום 25.7.13 באחת מבריכות הדגים המצויות בשטח קיבוץ איילת השחר (להלן: הקיבוץ) במהלכו מצאו את מותם שלושה צעירים בשנות העשרים לחייהם: גדעון רז (להלן: גדעון), שלום בוכריס (להלן: שלום) וניר גלסמן (להלן: ניר) (ביחד יקראו להלן: המנוחים).

מעובדות כתב האישום עולה, כי בתקופה הרלוונטית לכתב האישום שימש הנאשם 1 כמרכז הפעילות בבריכות הדגים בשטח הקיבוץ, ואילו הנאשם 2 שימש כמנהל העסקים של הקיבוץ והיה אחראי על התפקוד הכלכלי של עסקי הקיבוץ, לרבות על המדגה.



בית משפט השלום בקריית שמונה

21 יוני 2017

ת"פ 17-01- [redacted] פרקליטות מחוז צפון- פלילי נגד [redacted]

- 1 עוד עולה מעובדות כתב האישום, כי הקיבוץ וחברת דג און (להלן: **החברה**), העוסקת בין היתר, בגידול
- 2 דגי נוי, ואשר בה הועסקו המנוחים, התקשרו בחוזה למשך 4 שנים מיום 1.1.13, לפיו המדגה בקיבוץ
- 3 ישמש את החברה לגידול דגים.
- 4 כן צוין בעובדות כתב האישום, כי בהתאם לחוזה היה על הקיבוץ לדאוג, בין היתר, לתחזוקה מלאה
- 5 של המדגה ולאחריות מול הרשויות.
- 6 הנאשמים, כך נטען, היו מכוח תפקידם אחראים על בטיחותם של העובדים במדגה ועל תקינות הציוד
- 7 והמערכות במדגה, לרבות מערכת החשמל.
- 8 על פי הנטען בעובדות כתב האישום, הנאשמים התרשלו במילוי תפקידם בכך שמערכת החשמל
- 9 במקום הייתה מוזנחת, לא מתוחזקת במצב תקין ולא פעלה בצורה בטוחה שתמנע, במקרה של תקלה,
- 10 התחשמלות.
- 11 כן נטען, כי בין היתר הפרו הנאשמים את הוראות תקנה מס' 18 לתקנות החשמל (מתקני חשמל
- 12 בחצרים חקלאיים במתח עד 1000 וולט), התשנ"א-1991- אי ביצוע תחזוקה נאותה של מערכת
- 13 החשמל במדגה.
- 14 ביום קרות האירוע המצער, כך עולה מעובדות כתב האישום, עבדו המנוחים ביחד עם הנאשם 1
- 15 ועובדים נוספים באחת מבריכות הדגים במדגה (להלן: **הבריכה**) בה הייתה חמצנית המחוברת
- 16 באמצעות כבל לוח חשמלי המחובר לרשת החשמל.
- 17 כעולה מעובדות כתב האישום, עובר לכניסת העובדים למי הבריכה, הורד המפסק בלוח שהחמצנית
- 18 הייתה מחוברת אליו, אולם, בשל הליקויים במערכת החשמל במדגה, המשיך לזרום חשמל לחמצנית.
- 19 העובדים שלא היו מודעים לכך, נכנסו למים.
- 20 גדעון ז"ל, אשר עמד בבריכה, הצטייד במהלך העבודה במוט ברזל. בשלב מסוים, נגע המוט שהחזיק
- 21 גדעון בחמצנית, אשר הייתה טעונה בחשמל. הזרם החשמלי עבר מהחמצנית למוט, מהמוט לגופו של
- 22 גדעון והוא התחשמל, נפל על החמצנית כשראשו בתוך המים, טבע ומת.
- 23 שלום וניר ז"ל, הבחינו במתרחש, נחלצו לעזרתו של גדעון ואף הם התחשמלו ומתו.
- 24 הנאשם 1 אשר הבחין במתרחש, ניגש בריצה ללוח החשמל והוציא את השקע של החשמלית מהלוח.
- 25 **הסדר הטיעון:**
- 26 בפתח הדיון הראשון אשר התקיים בתיק זה ביום 22.2.17, הודיעו הצדדים כי הגיעו להסדר טיעון
- 27 לפיו יודו הנאשמים בעובדות כתב האישום ויורשעו בדין.



בית משפט השלום בקריית שמונה

21 יוני 2017

ת"פ 17-01-2017 פרקליטות מחוז צפון- פלילי נ' [REDACTED]

1 ואוסוף, הרי אם היה מדובר ב"פצצה מתקתקת", שהרי עסקינן בדבר זהה המקום סכנה ברורה
2 ומיידית לחיי אדם, האם לא היו הגורמים אשר אחראים לכך פועלים באופן מידי לניטרול או לכל
3 הפחות להרחיק את הציבור ממנה? והתשובה ברורה.

4

5

סוף דבר:

6 לאור כל האמור לעיל, מצאתי לכבד את הסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים ולהשית על הנאשמים את
7 העונשים הבאים:

8

הנאשם 1:

9 אני גוזר על הנאשם מאסר בפועל לתקופה של 6 חודשים אשר ירוצה בעבודות שירות בהתאם לחוות
10 הדעת שהוגשה מאת הממונה על עבודות השירות.

11

12 עבודות השירות ירוצו במסגרת מרכז קהילתי חצור הגלילית החל מיום 1.8.17 בימים ובשעות אשר
13 צוינו בחוות הדעת.

14

15 הנאשם יתייצב בפני המפקח על עבודות השירות לצורך קליטה והצבה בתאריך תחילת העבודה
16 במפקדת מחוז צפון בשב"ס/ יחידת עבודות שירות, רח' הציונות 14 טבריה (תחנת המשטרה).

17

18 הוסבר לנאשם, כי במידה ולא יתייצב לתחילת ריצוי עבודות השירות או במידה ולא יעמוד בתנאי
19 הפיקוח וביקורת הפתע הדבר יביא להפסקה מנהלית של עבודות השירות וריצוי העונש במאסר של
20 ממש.

21

22 5 חודשי מאסר על תנאי למשך שנתיים והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור על העבירה בה הורשע בתיק
23 זה.

24 הנני מחייב את הנאשם לפצות את שלושת עיזבונותיהם של המנוחים בסך של 30,000 ₪ לכל עיזבון.
25 סכומים אלה יופקדו בתוך 90 ימים בקופת בית המשפט.

26

הנאשם 2:

27 אני גוזר על הנאשם מאסר בפועל לתקופה של חודש אשר ירוצה בעבודות שירות בהתאם לחוות הדעת
28 שהוגשה מאת הממונה על עבודות השירות.

29

